



MINISTERO DELL'INTERNO



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO

Scheda **393/1** Data **12/01/2012** Scheda Altro Comando _____
 Comando **BOLOGNA** **BO**
 Sede Servizio **Centrale** **1000**

DATI INTERVENTO

Ore	Minuti	Ore	Minuti	Ore	Minuti	Ore	Minuti	Ore	Minuti	Km
13	15	13	15	13	21	13	50	14	00	9
CHIAMATA		USCITA DALLA SEDE		ARRIVO SUL LUOGO		PARTENZA DAL LUOGO		RIENTRO IN SEDE		DISTANZA

LUOGO **15** **SCUOLE**
 TIPOLOGIA **1** **INCENDIO NORMALE (GENERICO)**
 SOSTANZE MATERIALI INTERESSATI **17** **PLASTICA/GOMMA**
 CAUSE PRESUNTE **1** **NON POTUTE ACCERTARE**

INTERVENTO DI PIÙ SQUADRE PROVENIENZA DA ALTRO INTERVENTO SUBENTRO A SERVIZIO INIZIATO ALL'APERTO

DATI PREVENZIONE

IN POSSESSO C.P.I. IN POSSESSO N.O.P. ATTIVITÀ SOGGETTE NORME D.M. 16-2-1982

DATI GENERALI

COMUNE-FRAZIONE **BOLOGNA** PROV. **BO** CODICE COMUNE **37006** PROVINCIA FUORI ZONA
 VIA-PIAZZA **Via Giacomo Matteotti** N° CIVICO **7** N° PIANO FUORI TERRA _____ N° PIANO INTERRATO _____
 PROPRIETARIO-RESPONSABILE LEGALE **scuola statale** AFFITTUARIO _____ DITTA _____

PERSONALE INTERVENUTO

ISPETTORI _____ GEOMETRI PERITI _____ C.R. _____ C.S. **1** VIG. PER. **5** V.V.A. _____
 POLIZIA DI STATO CARABINIERI GUARDIA FORESTALE GUARDIA DI FINANZA FF.AA. VOLONTARI CIVILI VIGILI URBANI A.S.L.

RICHIEDENTE

Cognome **longo**
 Nome _____
 Comune **COMUNE ESTERO / NON SPECIFICATO**
 Frazione _____
 Via-Piazza _____ Telefono **0516314611**



IMPIEGO DEI SOMMOZZATORI Profondità massima raggiunta in metri

COLLEGAMENTO RADIO

Effettuato



NO

Efficiente



NO

ENTI PRESENTI ALL'ARRIVO SUL LUOGO

ENTI RICHIESTI PER PROSIEGUO INTERVENTO

SEGNALAZIONI DELL'INTERVENTO FONO N° del AI SEGUENTI INDIRIZZI

RELAZIONE D'INTERVENTO

All'arrivo sul posto, la situazione risultava la seguente

vi era stato principio di incendio in bagno posto al primo piano dell'edificio.

In considerazione di quanto esposto si provvedeva a

fare verifiche in quanto l'incendio era già stato spento con estintore dal personale scolastico (Sig. Angelini Andrea)
L'incendio era partito da contenitore di plastica a parete contenente carta per asciugare mani.

Era stato staccato l'interruttore generale di corrente, ed al proposito si consigliava di contattare il personale addetto per riarmare l'intero edificio.

Al nostro arrivo tutti gli alunni erano già stati fatti evacuare dall'edificio e si erano raccolti nei cortili presso i punti di raccolta.

Altro personale scolastico ci indicava la via per accedere, facendoci trovare cancelli e porte aperte.

Sul posto era presente la Sig. Francioli Alessandra, Preside della scuola, con la quale ci complimentavamo per la perfetta messa in atto del piano di evacuazione, di spegnimento e di intera gestione della situazione.

Gli alunni erano ben raccolti sotto la sorveglianza dei loro rispettivi professori.

Finite le operazioni di controllo alunni, professori e personale potevano rientrare a scuola.

Allo scopo si utilizzavano i seguenti materiali e/o attrezzi

di cui n° risultavano dispersi/danneggiati, al termine dell'intervento.

Causa il sinistro rimanevano coinvolte anche le seguenti proprietà

che riportavano i seguenti danni

L'opera di soccorso è valsa al salvataggio delle persone seguenti

di cui trasportate all'ospedale di
per le cure del caso.

L'opera di soccorso è valsa al recupero delle seguenti salme

a disposizione dell'A.G. presso

Si richiedeva l'intervento di

Durante l'intervento rimaneva coinvolto il seguente personale VV.F.

che riportava (seguirà dettagliato rapporto)

Descrizione dei dati rilevati

segue **RELAZIONE D'INTERVENTO**

Al termine dell'intervento si effettuavano le seguenti operazioni di salvaguardia mediante

La causa del sinistro è da attribuirsi a

1)

2) azione dolosa in quanto sul luogo si è potuto constatare

Il corpo del reato è stato messo sotto sequestro a cura di

ed è a disposizione dell'A.G. presso

Eventuali testimoni del sinistro

Eventuale dichiarazione spontanea resa agli organi di P.G.

L'attività interessata dal sinistro rientra/non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Per tale attività

a) Il certificato di prevenzione incendi

non è stato richiesto

è stato rilasciato

è stato richiesto il

b) Il nulla osta provvisorio ai sensi delle leggi vigenti

non è stato richiesto

è stato rilasciato

è stato richiesto il

Data 12/01/2012

